



Cuneo, li 19.011.2012

Prot. n. 58413

AA706-PRCN-90360
22/10/12

Spett.le
Autorità d'Ambito n. 4 Cuneese
Via Massimo d'Azeglio n. 8
12100 CUNEO

OGGETTO: Lavori di adeguamento alla direttiva 91-271-CE dell'impianto di depurazione reflui intercomunale dell'ACDA a servizio del Comune di Cuneo e dei Comuni limitrofi. Progetto definitivo. Parere.

In riferimento alla seconda conferenza dei servizi prevista per il progetto di cui all'oggetto in data 22/10/2012, viste le integrazioni progettuali - in particolar modo la relazione paesaggistica - pubblicate sul sito internet dell'ACDA a seguito della prima conferenza dei servizi avvenuta in data 12/09/2012 e concordate tra le parti in apposito incontro, con la presente, per quanto di competenza e ai sensi della L.R. 19/09, si esprime **parere di ammissibilità** all'intervento in esame, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- il **graticcio** previsto sullo scaricatore finale dell'impianto di depurazione dovrà essere prolungato per tutta la luce del ponticello limitrofo;
- sulla **pista ciclabile** ad uso promiscuo dovranno essere previsti, per limitare la velocità degli automezzi in transito, idonei sistemi di rallentamento, tipo dossi o piattaforme rialzate. Dovrà inoltre essere predisposta, sulla tratta di cui sopra, opportuna segnaletica verticale e orizzontale di regolamentazione.

Disponibile per qualsiasi chiarimento, porgo cordiali saluti.

IL DIRETTORE
Ing. Luca GAUTERO